



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství



vydává

CERTIFIKÁT

na vlastnost výrobku
č. 24 088 CV

Žadatel: Dubona s.r.o., Jezerní 202, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČ: 25916904

Výrobek: Jednokřídlové dřevěné okno EURO 78

Výrobce: Dubona s.r.o., Jáchymov 22, 471 29 Brniště

Specifikace výrobku:

Rám a křídlo	Třívrstvý lepený smrkový hranol; konstrukční spoje profilů: čepováno dvěma čepy a lepeny do sebe; tloušťka rámu 78,6 mm, tloušťka křídla 78,2 mm, povrchová úprava: impregnace Teknos 356, základ, plnič Teknos 3130 00, vrch Teknos TST 660 30, vše nanášeno vysokotlakým stříkáním
Další profily	Rámová okapnice – Neckar 22/34 F-TXL, křídlová okapnice – FP 8849
Zasklení	Křídlo - izolační trojsklo ve složení: 4 mm LLE – 16 mm distanční profil Chromatech Ultra, Argon 90 % - 4 mm F, 16 mm distanční profil Chromatech Ultra, Argon 90 % - 4 mm LLE, pokovení na pozici č. 2 a 5, deklarovaná hodnota $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$
Těsnění	Vnitřní: DEVENTER 6850; přídatné: DEVENTER SP103A; vloženo do drážky a v rozích nastřiženo
Kování	Celoobvodové kování MACO MULTIMATIC premium; 9ti bodový uzávěr, 2xOS záves; ovládáno klikou ve čtyřech polohách

Vlastnost výrobku:

Název ověřovaného parametru	Zkušební metoda	Výsledek
Součinitel prostupu tepla U_{st}	ČSN EN 12567-1:2011	0,83 W/(m ² .K)

Tímto certifikátem se potvrzuje výsledek zkoušky vlastností testovaného vzorku výše uvedeného výrobku:

Výsledek $U_{st} = U_w$ vyhovuje ČSN 730540-2:2011 pro doporučený součinitel prostupu tepla

$$U_w = 0,83 \leq U_{rec,20} = 1,2 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

Podklady: Zkušební protokol akreditované laboratoře č. 415601272-01, AZL č. 1007.1, vydaný ITC a.s. dne 26.6.2024

Certifikát platí pouze pro zkoušený vzorek výrobku, jehož specifikace je podrobně uvedena ve výše uvedeném protokolu o zkouškách a potvrzuje výhradně uvedené výsledky zkoušek. Tento certifikát nenahrazuje povinnost výrobce provést posouzení shody podle platných předpisů regulujících uvádění stavebních výrobků na trh v zemi zamýšleného použití výrobku.

Vypracoval: Ing. Nizar Al-Hajjar
Vydáno ve Zlíně, dne: 26.06.2024
Platnost do: 25.06.2027



Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D.
Ředitel divize CSI